РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ01.В.00610 ТР 0631659

(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Представительство АО «Системэйр АБ» (Швеция)
101000, г. Москва, Архангельский пер., д. 7, стр. 1, офис 2.
Тел. (495) 933 14 36.
ИНН 9909113551, КПП 773851001

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Systemair GmbH
Seehöfer Straße 45, Windischbuch, Germany, D-97944.
Tel. 49 (0) 79 30 92 72 0, fax 49 (0) 79 30 92 72 92.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ01 выдан 26.03.2009г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Вентилятор дымоудаления осевой
AXC-315/F400…AXC-1600/F400,
AXR-315/F400...AXR-1600/F400
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
48 6150

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8414 59 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

предел огнестойкости - не менее 2,0 часа при температуре 400°С
ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 9831 от 29.04.2010 ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.056 от 26.03.2009.

Акт инспекционной проверки № 7634, 7635-ИК2 от 28.07.2009
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.ПБ01 от 26.03.2009.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.05.2010 по 25.05.2015

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации — В.В. Яшин

подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — Е.М. Бородаенко

подпись, инициалы, фамилия

Сертификат пожарной безопасности на вентиляторы серии AXC315-1600/F400